

Parametry pro světlo do kójích u bytů na patře

▶ napojení

- na příslušnou vnitřní bytovou instalaci
- v soustavě TN-S, tzn. trojžilovým kabelem, se samostatným jištěním
- bytovou rozvodnici doplnit o kombinovaný jistič, o-chránič B6/2/003, kategorie "A"
- jestliže je bytová rozvodnice starého typu, bude nutné použití pro osazení jističo-chráničů přístrojovou krabici na omítku (vedle bytové rozvodnice), velikosti 3 moduly a vyšší, IP30, velikost dle dohody

(poznámka: může být i případ celkové výměny bytové rozvodnice pro stávající okruhy, včetně jištění nového SV vývodu do kóje na chodbě)

▶ kabel

- bezhalogenový PRAFlaSafe 3Jx1,5 mm²
- vedený SDK zakrývací konstrukcí - společnou kabelovou trasou na schodišti
- mimo SDK v bezhalogenové liště, LHD 20x20 HF

▶ svítidlo

- celoplastové s ochranným sklem IP43 a vyšší
(kompaktní LED, nebo s patičí E27 a LED žárovkou)
- spínání = ručním vypínačem uvnitř komůrky, nebo sensorové svítidlo

Náklady jsou na majiteli příslušné bytové jednotky.

Tímto zároveň žádáme majitele, kteří si danou variantu vyberou, aby tuto skutečnost nahlásili v předstihu písemně emailem na výbor SVJ:

vybor@svj-skabova.cz

Děkujeme výbor SVJ